

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型] (平成 24年 12月度)

対象期間：平成 24年 12月 1日 ~ 平成 24年 12月 31日

1-1\_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二七ハ、規十二条の七の五六ハ]

種類	受入れ	リサイクル数量(単位)	埋立
廃プラスチック類	1,377.4	- 1,314	= 63.4 (m <sup>3</sup> /月)
金属くず	111.3	- 111.3	= 0 (m <sup>3</sup> /月)
ゴムくず			( /月)
がらくず・エンガートくず・陶磁器くず	50.9	- 49.2	= 1.7 (m <sup>3</sup> /月)
がれき類	52.7	- 0	= 52.7 (m <sup>3</sup> /月)

残余容量(年度末時点) [規十二条の七の二七ハ、規十二条の七の五六ハ]

測定年月日	平成 24年 4月 27日
測定結果	53,884 m <sup>3</sup>

埋め立ての実施状況 [規十二条の七の二七ニ、規十二条の七の五六ロ]

実施回数	受け入れ全引に要施	回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日	
	平成 年 月 日	
	平成 年 月 日	
	平成 年 月 日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回) [規十二条の七の二七ハ及びハ、規十二条の七の五六ハ及びハ]

採取場所	別紙
採取年月日	平成 24年 12月 20日
検査結果が得られた日	平成 24年 12月 26日
BOD <sup>※1</sup>	0.9 mg/l 基準値 60 mg/l以下
COD <sup>※1</sup>	mg/l 基準値 mg/l以下
異状の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 <sup>※2</sup>	

水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ハ及びハ、規十二条の七の五六ハ及びハ]

採取場所	地下水		浸透水
	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 <sup>※2</sup>			

施設の点検(定期的) [規十二条の七の二七ロ、規十二条の七の五六ロ]

点検年月日	施設等		
	施設	元ん堤	その他( )
点検年月日	平成 24年 12月 20日	平成 24年 12月 20日	平成 年 月 日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 <sup>※2</sup>	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。



別紙 1

株式会社恵那興業 安定型最終処分場  
平面図

SCALE=1:500

浸透水採取場所

地下水採取場所

展開検査の場所：

株式会社恵那興業 リサイクルセンター  
長野県下伊那郡阿智村伍和3954他

図名	中核型安定型最終処分場 建設工事用地境界線図
縮尺	1:500
図式	建設省 建設省告示第100号
備考	建設省告示第100号 建設省告示第100号

