

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](平成 25 年 4 月)

対象期間：平成 25 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 4 月 30 日

1-1\_維持管理記録簿(安定型)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [第十二条の七の二七イ、第十二条の七の五六イ]

種類	受入れ	リサイクル	数量(単位)	埋立
廃プラスチック類	1787	1747.9	= 39.1	( $m^3$ /月)
金属くず	102.9	102.9	= 0	( $m^3$ /月)
ゴムくず				( /月)
がらくず・工がらくず・陶磁器くず	69.9	36.7	= 33.2	( $m^3$ /月)
がれき類	123.7	0	= 123.7	( $m^3$ /月)

残余容量(年度末時点) [第十二条の七の二七八、第十二条の七の五六ロ]

測定年月日	平成 25 年 3 月 16 日
測定結果	52,656 $m^3$

展開検査の実施状況 [第十二条の七の二七ニ、第十二条の七の五六ロ]

実施回数	受け入れ全てに実施	回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日	
	平成 年 月 日	
	平成 年 月 日	
	平成 年 月 日	

浸透水の BOD 又は COD 検査の実施状況と措置(月 1 回) [第十二条の七の二七及び、第十二条の七の五六ロ及びハ]

採取場所	別紙
採取年月日	平成 25 年 4 月 30 日
検査結果が得られた日	平成 25 年 5 月 9 日
BOD <sup>※1</sup>	1.2 $mg/l$ 基準値 60 $mg/l$ 以下
COD <sup>※1</sup>	$mg/l$ 基準値 $mg/l$ 以下
異状の有無	有 (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 <sup>※2</sup>	

水質検査の実施状況と措置(年 1 回) [第十二条の七の二七ロ及びハ、第十二条の七の五六ロ及びハ]

採取場所	地下水		浸透水
	採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査項目			
検査結果			
異状の有無	有 無	有 無	有 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 <sup>※2</sup>			

施設の点検(定期的) [第十二条の七の二七ロ、第十二条の七の五六ロ]

点検年月日	検査等		
	擁壁	元人堤	その他( )
平成 25 年 4 月 25 日	平成 25 年 4 月 25 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
異状の有無	有 (無)	有 (無)	有 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 <sup>※2</sup>	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日


※1 いずれかを記載すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。



別紙1

株式会社恵那興業 安定型最終処分場  
平面図

SCALE-1:500



展開検査の場所：

株式会社恵那興業 リサイクルセンター  
長野県下伊那郡阿智村伍和3954他

